

## HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	4042	MWh
Kaukolämpöteho	23266	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	11101	t
- REF1	317	t
- maakaasu	9 720	Nm <sup>3</sup>
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

-Biokattilan päästö- ja pölymittauksella tehtiin toiminnalliset testit EN14181 (Kontram) 18.-22.10.2021., joiden aikana mittaukset olivat huoltotilassa.

-GT-/Kombikattilan koekäyttö 26.10.2021.

-Apukattila Stand by.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh: 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi