

HOVinsaaren Voimalaitos

TUOTANTO		
Sähköteho	9312	MWh
Kaukolämpöteho	34827	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	18331	t
- REF1	1258	t
- maakaasu	140 352	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

- ABB Höyryturbiinin alasajo rikkoontuneesta It-mittauksesta johtuen 18.3. klo 20.48 - 19.3. klo 00.09. Häiriön aikana ajettu GT:tä ja Kombikattilaa ensimmäisen tunnin ajan klo 21.26 - 22.26.
- ABB höyryturbiini It-mittauksen korjauksen takia alhaalla 24.3. klo 22.08 - 22.45.
- Apukattila ja Karbio tukemassa KL-tuotantoa normaalisti, Karbion alasajo 23.3.
- Ei laiterikkoja eikä päästöylityksiä

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh: 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi