

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	7798	MWh
Kaukolämpöteho	29861	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	16505	t
- REF1	1188	t
- maakaasu	4 972	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

Laitoksella oli marraskuussa normaali tuotanto, biovoimalaitos oli ajossa ja apukattila tukemassa tuotantoa, kombivoimalaitos stand by.

Marraskuussa ei päästöylityksiä, eikä päästömittausten häiriöitä.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh: 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi