

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	7117	MWh
Kaukolämpöteho	19188	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	13566	t
- REF1	1185	t
- maakaasu	7 279	Nm ³

PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

Hovinsaaren voimalaitoksella normaalituotanto, ei päästöylityksiä.

16.9. klo 12.30-13.00 Topi- päästöjen seuranta- ja raportointi järjestelmässä häiriö.

Häiriön aikana automaatiojärjestelmään siirtynyt päästömittaus- ja raakadata kuitenkin kunnossa.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöinsinööri Pasi Kosunen

puh: 044-7099421, pasi.kosunen@kotkanenergia.fi