

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	12388	MWh
Kaukolämpöteho	39905	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	18982	t
- REF1	1010	t
- maakaasu	942 380	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	1	kpl

- Bion pölymittauksessa lyhyitä häiriöpätkiä 1.1.-19.1., mittaus piirsi samaa lukemaa. Vika korjaantui väliaikaisesti buuttaamalla ja lopullinen korjaus suoritettiin, kun osat saapuivat. Mittaussondin paine-eroanturi vaihdettiin 19.1.
- Kaikki päästömittaukset häiriössä 5.1. klo 7-10.30, analysaattorin sisäinen lämpötila liian viileä. Mittaus saatiin toimintaan termostaattia säätämällä.
- CO päästöylitys 14.1., vuorokausikeskiarvo 176,3 mg/Nm³. Ylityksen syynä biokattilan sulkusyöttimen jumi (klo 5-9).
- GT koekäyttö 12.1. ja Kombikattila ajossa 13.1. klo 12.30 - 17.1. klo 10.
- Apukattilaa käytettiin useita pätkiä tukemassa prosessia.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh: 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi