

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	5469	MWh
Kaukolämpöteho	17095	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	12818	t
- REF1	1019	t
- maakaasu	5 239	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

Päästömittaus oli poissa käytöstä 19.5. (2 h) Kontram huollon takia.

Suotonauhapuristimen pumppurikon takia kiintoainepäästölyityksiä mereen 2.5. (36mg/l) ja 7.5. (40mg/l).

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh: 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi