

## HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	16848	MWh
Käyntiaste	82	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	7156	t
• teollisuusjätettä	146	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,2	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	16	kpl

Elokuussa Hyötyvoimalan tuotanto oli tyydyttävä. Kattila oli alhaalla arinan jumahtamisen takia, economaiserin tyhjennyslinjoissa olevien vuotojen takia sekä savukaasunpuhdistinlaitteiston vian takia.

Laitokselta ilmoitettiin 16 kpl HCl:n 30 minuutin raja-arvon ylitystä, 2 kpl HCl:n 24 tunnin raja-arvon ylitystä ja 1 kpl 24 tunnin ylitys SO<sub>2</sub>:lle

Savukaasupesuri ei ollut ajossa elokuussa.  
Yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 0 m<sup>3</sup>.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen  
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi