

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	17167,1	MWh
Käyntiaste	81	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	6193	t
• teollisuusjätettä	90	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	10,9	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Heinäkuussa Hyötyvoimalan tuotanto oli keskinkertainen. Kattila lähti takaisin ajoon 6.7., tulipesävaurion korjauksien valmistumisen jälkeen.

Laitokselta ilmoitettiin 1 kpl HCL:n 24h raja-arvon ylitys.

Savukaasupesuria ei ollut ajossa heinäkuussa.
Yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 0 m3.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi