

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	19645
Käyntiaste	99 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	7844
• teollisuusjätettä	92
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,9

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0

Helmikuu oli tuotannollisesti kohtalainen. Jätteenpoltto keskeytettiin kolmesti kuukauden aikana ja kahmari vikaantui kahdesti kuukauden aikana. Lisäksi laitos oli tulipesän tarkastelua varten kaasutulilla.

Päästöjen osalta helmikuussa ei tapahtunut raja-arvojen ylityksiä.

Savukaasupesuri ohitukselle KL-vaihtimen korjauksen ajaksi, ohituksella 38 h. Savukaasupesurin yläkierron lauhdetta ei ajettu Alhonojaan helmikuussa.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi