

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	21228	MWh
Käyntiaste	100	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	8592	t
• teollisuusjätettä	233	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,7	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	3	kpl

Huhtikuun aikana ei ollut jätteenpolton keskeytyksiä ja kuukausi oli tuotannollisesti kiitettävä.

Laitokselta raportoitiin 3 kpl 30 minuutin CO raja-arvon ylitystä, jotka liittyivät kattilan räjäytysnuohouksen aikana esiintyneeseen jätteenpolttoprosessin heiluntaan.

Savukaasupesurin yläkierron lauhdetta ei ajettu Alhonojaan.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi