

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	16424,7	MWh
Käyntiaste	79	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	6130	t
• teollisuusjätettä	130	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	10,97	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	2	kpl

Kesäkuussa Hyötyvoimalan tuotanto oli keskinkertainen. Jätteensyöttö keskeytettiin kahmarin vian, savukaasunpuhdistimen vian sekä tulipesän vuodon takia.

Laitokselta ilmoitettiin 2 kpl CO:n 30 minuutin raja-arvon ylitystä, sekä 1 kpl pölyn 24 h raja-arvon ylitys.

Savukaasupesuri ajossa 1.6-16.6.2021 sekä 18.6-26.6.2021

Yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 155 m3.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi