

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	21885	MWh
Käyntiaste	99.9	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	7874	t
• teollisuusjätettä	108	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	10,8	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Lokakuu oli hyvä tuotannollisesti. Laitos kävi kerran alhaalla sähköjärjestelmän hetkellisen vian vuoksi.

Laitoksella ei ilmapäästörajojen ylityksiä lokakuulta.

Yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 1192 m³. Lokakuun vesinäytteen elohopeapitoisuus oli 29 µg/l raja-arvon ollessa 10 µg/l.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos
Käyttöinsinööri Petri Jalkanen
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi