

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	22006	MWh
Käyntiaste	100	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	10081	t
• teollisuusjätettä	185	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	8,6	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Maaliskuu oli kiitettävä, jätteenpoltto ei keskeytynyt kuun aikana kertaakaan. Turbiini kävi pikasulussa vikaantuneen anturin takia, häiriö kesti 2 h.

Päästöjen osalta maaliskuussa ei tapahtunut raja-arvojen ylityksiä.

Savukaasupesurin yläkierron lauhdetta on ajettu Alhonojaan 0 m³.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi