

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	19978	MWh
Käyntiaste	95,1	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	8553	t
• teollisuusjätettä	216	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,2	MJ/kg
PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Marraskuu oli tuotannollisesti kohtuullinen. Laitos ajettiin kerran alas arinahaasteiden takia. Jätteenpoltto oli seis noin 35 tuntia.

Laitoksella ei ilmapäästörajojen ylityksiä marraskuulta.

Yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 1317 m³.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos
Käyttöinsinööri Petri Jalkanen
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi