

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	9922	MWh
Käyntiaste	52	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	3806	t
• teollisuusjätettä	251	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,7	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Syyskuun alussa Hyötyvoimala valmistautui seisokkiin. Laitosta ajettiin jätteenpolton minimiteholla savukaasunpuhdistinlaitteisto vian takia. Laitos ajettiin alas 5.9.2021.

Laitoksen seisokki kesti 2 viikkoa (6.9.-18.9.2021), jätteensyöttö aloitettiin 20.9.2021 ja savukaasupesuri otettiin ajoin 21.9.2021.

Suurimpia seisokkityömaita olivat mm. kahmarin huolto, kattilan muurauksien korjaus, prosessipesut ja -imuroinnit, savukaasunpuhdistuksen korjaukset sekä kahden päälaitteen korvaus uusilla investoinneilla.

Laitoksella ei päästörajojen ylityksiä syyskuulta.

Savukaasupesurin yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 1 m3.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos
Käyttöinsinööri Petri Jalkanen
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi