

## HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	21886
Käyntiaste	100 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	8190
• teollisuusjätettä	346
Jätteenlämpöarvo kk ka.	10,3

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	5

Tammikuu oli kohtalainen, laitoksella oli häiriöitä jotka eivät juurikaan näy tuotannollisissa arvoissa eikä myöskään päästöissä. Häiriöitä aiheutti kahmarin punnitusanturin vika sekä arinan alla olevan seulakuljettimen väliin joutunut suuri metallikappale.

Laitos raportoi 5 kpl päästöylityksiä (1 kpl CO, 4kpl HCL), jotka johtuivat päästömittausjärjestelmän näytelinjan ulospuhalluslinjan jäätymisestä tammikuun kovimpina pakkaspäivinä.

Savukaasupesuri ohitukselle KL-verkoston korjauksen ajaksi (7 h).

Savukaasupesurin yläkierron lauhdetta on ajettu tammikuussa Alhonojaan 0,8 m<sup>3</sup>.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi