

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	21305	MWh
Käyntiaste	99,5	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	7595	t
• teollisuusjätettä	186	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	10,97	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	5	kpl

Toukokuun lopussa jätteenpolttoa rajoitettiin, että keskeytettiin 3 tunnin ajaksi. Tuotantoa tuettiin maakaasulla letkusuodatin yksikön vaurion aikana. Tuotannollisesti laitoksen ajo oli hyvällä tasolla.

Laitokselta ilmoitettiin 5 kpl pölyn 30 minuutin raja-arvon ylitystä, sekä 1 kpl Hcl 24 h raja-arvon ylitys ja 1 kpl pöly 24 h raja-arvon ylitys. Ylityksen johtuivat letkusuodatin yksikön vaurion ja korjauksen aikana tulleista puhdistusjärjestelmän häiriöistä.

Savukaasupesuri ohitettiin 30.5-1.6 väliseksi ajaksi.
Yläkierron lauhdetta ei ole ajettu Alhonojaan.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi