

HOVinsaaren Voimalaitos

TUOTANTO		
Sähköteho	14624	MWh
Kaukolämpöteho	44424	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	18225	t
- REF1	796	t
- maakaasu	1 700 231	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	4	kpl

Joulukuussa 3 kpl höyryturbiinirippejä (10.12, 24.12 ja 27.12.), jotka aiheutuivat ylikuormaventtiilin jumeista. GT-/Kombikattila ajossa 5. - 9.12, 20. - 23.12. (sekä 27.12 höyryturbiinin häiriön ajan), minkä lisäksi GT-/kombikattilalla lyhyitä koeajoja 4.12., 17.12. ja 23.12. Kombilla ei ollut päästöylityksiä joulukuussa. Apukattila oli tukemassa KL-tuotantoa tarvittaessa.

Biokattilalla joulukuussa 3 kpl NOx vrk/ka ylityksiä: 24.12. (287,3 mg/Nm³), 25.12. (286,1 mg/Nm³), 26.12 (278,1 mg/Nm³). Biokattilan ylitykset johtuivat polttoaineen syöttöhäiriöistä.

Savukaasupesurin jätevedessä kiintoaineylitys 13.12. (56mg/l) suuren turvesuhteen takia.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöinsinööri Pasi Kosunen

puh: 044-7099421, pasi.kosunen@kotkanenergia.fi