

## HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	20765	MWh
Käyntiaste	95,3	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	8755	t
• teollisuusjätettä	846	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	8,8	MJ/kg
PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Joulukuu oli tuotannollisesti kohtuullinen. Laitoksen jätteenpoltto keskeytettiin kuun aikana kahdesti kahmarin vaijerin vaihdon takia sekä kattilan ulkoisen vuodon takia. Jätteesyöttö oli keskeytettyä yhteensä n. 38 tuntia.

Laitoksella ei ilmapäästörajojen ylityksiä joulukuulta.

Yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 948 m<sup>3</sup>.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos  
Käyttöinsinööri Petri Jalkanen  
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi