

## HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	9737	MWh
Kaukolämpöteho	35825	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	18620	t
- REF1	524	t
- maakaasu	6 204	Nm <sup>3</sup>
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	1	kpl

Biokattilalla oli 11.1.2022 NOx -ylitys, johtuen normaalia suuremmasta turvesuhteesta. Vuorokautinen pitoisuus oli 286 mg/m<sup>3</sup> raja-arvon ollessa 275 mg/m<sup>3</sup>.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöinsinööri Pasi Kosunen

puh: 044-7099421, pasi.kosunen@kotkanenergia.fi