

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	21908	MWh
Käyntiaste	100	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	7926	t
• teollisuusjätettä	846	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	10,4	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Tammikuu oli tuotannollisesti hyvä ja häiriötön.

Laitoksella ei päästörajojen ylityksiä tammikuulta.

Yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 1607 m³.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos
Käyttöinsinööri Petri Jalkanen
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi