

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

| TUOTANTO | | |
|--------------------------|--------|-----------------|
| Sähköteho | 8866 | MWh |
| Kaukolämpöteho | 33231 | MWh |
| Vastaanotettu polttoaine | | |
| - bio ja turve | 18107 | t |
| - REF1 | 850 | t |
| - maakaasu | 45 929 | Nm ³ |
| | | |
| PÄÄSTÖT | | |
| raja-arvojen ylitykset | 1 | kpl |

Mereen johdettavan puhdistetun savukaasulauhteen kuukausikokoomanäytteessä sinkin osalta ylitys 340 µg/l (raja-arvo 200 µg/l). Biokattilan vinoruuvi jumissa 10.2. klo 22-5.30, milloin tuettu kattilan tuotantoa kaasulla. Biokattila normaali tuotanto, Kombikattila ei ajossa ja apukattila tukenut tarvittaessa tuotantoa.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöinsinööri Pasi Kosunen

puh: 044-7099421, pasi.kosunen@kotkanenergia.fi