

## HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	9141	MWh
Kaukolämpöteho	34896	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	19288	t
- REF1	359	t
- maakaasu	61 520	Nm <sup>3</sup>
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

Maaliskuussa biokattilalla oli normaali tuotanto, kombi ei ollut ajossa ja apukattila tuki tarvittaessa tuotantoa. Laitokselta ei raportoitu päästöylityksiä, eikä päästömittaushäiriöitä/-laiterikkoja.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöinsinööri Pasi Kosunen

puh: 044-7099421, pasi.kosunen@kotkanenergia.fi