

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	20786	MWh
Käyntiaste	96,4	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	9347	t
• teollisuusjätettä	717	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	8,3	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Maaliskuu oli tuotannollisesti hyvä.

Alkukuusta laitos oli seis 22 tunnin ajan savukaasupuhdistimen kanavan pesutöiden takia.

Loppukuusta jätteenpolttu oli seis noin 10 tunnin ajan kahmarin korjauksen takia.

Laitoksella ei tapahtunut päästörajojen ylityksiä maaliskuussa.

Yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 1785 m³.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi