

## HOVinsaaren Voimalaitos

TUOTANTO		
Sähköteho	4301	MWh
Kaukolämpöteho	8546	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	10216	t
- REF1	767	t
- maakaasu	6 854	Nm <sup>3</sup>
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

KPA-järjestelmän syöttöhäiriön takia 8.7. klo 10-11 epäkelpo mittaustulos päästömittaukselta.  
Heinäkuussa biokattila normaali tuotanto, kombi ei ajossa ja apukattila stand by.  
Laitokselta ei raportoitu heinäkuussa päästöylityksiä eikä päästömittaushäiriöitä/laiterikkoja

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöinsinööri Pasi Kosunen

puh: 044-7099421, pasi.kosunen@kotkanenergia.fi