

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	8237	MWh
Kaukolämpöteho	27301	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	15971	t
- REF1	249	t
- maakaasu	11 136	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

Biokattilalla oli huhtikuussa normaali tuotanto. Kombikattila ei ollut ajossa ja apukattila oli stand by. Huhtikuussa laitokselta ei raportoitu päästöylityksiä eikä päästömittaushäiriöitä/-laiterikkoja

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöinsinööri Pasi Kosunen

puh: 044-7099421, pasi.kosunen@kotkanenergia.fi