

## HOVinsaaren Voimalaitos

TUOTANTO		
Sähköteho	1793	MWh
Kaukolämpöteho	9936	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	7083	t
- REF1	715	t
- maakaasu	7 130	Nm <sup>3</sup>
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

Biokattilalla oli kesäkuussa normaali tuotanto, kombikattila ei ollut ajossa ja apukattila oli stand by. Biokattilalla esiintyi muutamia polttoaineen syöttöhäiriöitä kuoren takia. Kesäkuussa laitokselta ei raportoitu päästöylityksiä eikä päästömittausksen häiriöitä/laiterikkoja. ABB VAX-höyryturbiinin revisio päättyi ja turbiinin ylösajo tapahtui 17.6.2022

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöinsinööri Pasi Kosunen

puh: 044-7099421, pasi.kosunen@kotkanenergia.fi