

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	4176	MWh
Kaukolämpöteho	19349	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	11951	t
- REF1	311	t
- maakaasu	15 319	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

Biokattilalla toukokuussa normaali tuotanto, Kombikattila ei ajossa ja apukattila tuki tarvittaessa tuotantoa. Toukokuulta ei raportoitu päästöylityksiä eikä päästömittaushäiriöitä tai laiterikkoja. Biokattilan päästömittaus oli huoltotilassa 10. - 11.5., kun Kontram teki toiminnalliset testit. 21.5. klo 12 ABB VAX höyryturbiini ajettiin alas revisioon (ylösajo kesäkuussa).

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöinsinööri Pasi Kosunen

puh: 044-7099421, pasi.kosunen@kotkanenergia.fi