

## HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	20253	MWh
Käyntiaste	97,7	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	8433	t
• teollisuusjätettä	169	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,4	MJ/kg
PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	3	kpl

Heinäkuu oli tuotannollisesti kohtalainen.

Laitoksella savukaasupuhdistuksen letkusuodattimessa letkuvaurion korjaus alku kuussa, 24 h raja-arvon ylitys 1 kpl ja 2 kpl 30 min.

Kuun puolessa välin lyhyen pesustopin jälkeen ylösajon yhteydessä 1 kpl 30 min ja 1 kpl 24 h HCl raja-arvon ylitystä.

Savukaasupesuri ei ollut ajossa heinäkuussa. Yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 0 m<sup>3</sup>.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos  
Käyttöinsinööri Petri Jalkanen  
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi