

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	20366	MWh
Käyntiaste	98,9	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	8580	t
• teollisuusjätettä	655	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	8,8	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Huhtikuu oli tuotannollisesti hyvä.
Jätteenpolto oli seis 8 h kahmarin vikaantumisen takia.

Laitokselta ei raportoitu päästörajojen ylityksiä huhtikuulta.
Yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 2245 m³.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos
Käyttöinsinööri Petri Jalkanen
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi