

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	20807	MWh
Käyntiaste	99,6	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	7774	t
• teollisuusjätettä	209	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	10,36	MJ/kg
PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Kesäkuu oli tuotannollisesti hyvä.

Jätteenpolto oli seis 3h kahmarin kaapelin vaihdon takia.

Laitoksella savukaasupuhdistuksen letkusuodattimessa havaittiin reikä loppukuussa, 24 h raja-arvon ylitys 1 kpl.

Savukaasupesuri ajettiin alas 17.6. Yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 97 m³.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos
Käyttöinsinööri Petri Jalkanen
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi