

## HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	21838	MWh
Käyntiaste	99,0	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	8419	t
• teollisuusjätettä	243	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	10	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Toukokuu oli tuotannollisesti hyvä.  
Jätteenpolto oli seis 7 h kahmarin vikaantumisen takia.

Laitoksella ei päästörajojen ylityksiä toukokuulta.  
Yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 984 m<sup>3</sup>.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos  
Käyttöinsinööri Petri Jalkanen  
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi