

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	3291	MWh
Kaukolämpöteho	5710	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	5899	t
- REF1	442	t
- maakaasu	27 606	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	3	kpl

Bio- ja kombikattilan vuosihuolto 13.-23.8.2022, apukattilan vuosihuollossa 15.-19.8.2022.

Vuosihuollon ulkopuolella biokattilalla normaali tuotanto, kombi ei ajossa ja apukattila stand by.

Apukattila ajossa 13.-15.8. ja 19.-23.8.2022 (tehtaalle höyryt).

Biokattilalla NOx (358 mg/Nm³) ja CO (219,2 mg/Nm³) ylitykset ylösajossa 23.8.2022.

Puhdistetun savukaasulauhteen kiintoaineylitys mereen 27.8.2022 (34 mg/l) hiekkapesurin jumin takia, muutoin ei ylityksiä tai päästömittaushäiriöitä/laiterikkoja.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöinsinööri Pasi Kosunen

puh: 044-7099421, pasi.kosunen@kotkanenergia.fi