

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	6156	MWh
Kaukolämpöteho	19259	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	10089	t
- REF1	1055	t
- maakaasu	25 774	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	2	kpl

Puhdistetun savukaasulauhteen kiintoaine mereen ylitys 4.9. (52,8 mg/l) ja 5.9. (114,8 mg/l) hiekkasuodattimen jumin takia.

Biokattilan ja turbiinin alasajo vinoruuvin jumin takia 26.9., tuolloin apukattila tukemassa tuotantoa.

Muuten biokattila normaalisti ajossa ja apukattila sekä kombikattila standby.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöinsinööri Pasi Kosunen

puh: 044-7099421, pasi.kosunen@kotkanenergia.fi