

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	21065	MWh
Käyntiaste	99,0	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	9180	t
• teollisuusjätettä	141	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	8,9	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Elokuu oli tuotannollisesti hyvä.

Kahmarin vikaantumisen ajan jätteenpoltto oli seis noin 7 tuntia.

Savukaasupesuri otettiin ajoon 13.8.2022 ja yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 3,7 m³.

Hyötyvoimala valmistautuu syksyn seisokkiin, kattila ajetaan alas 18.9.

Seisokki kestää huoltotöiden osalta 2 viikkoa, jolloin mm. kattilasta vaihdetaan yksi ekonomaiser ja yksi tulistin. Muita suurimpia työmaita ovat arinan huolto, tulipesän muuraus, pesut ja puhdistukset, kahmarin huolto sekä savukaasunletkusuodattimen revisio.

Seisokin jälkeen suoritamme kattilanulospuhallusta ja seisokin aiheuttamista mahdollisista meluhaitoista ilmoitamme medioissa ja paikallislehdissä.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos
Käyttöinsinööri Petri Jalkanen
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi