

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	12507,2	MWh
Käyntiaste	58,5	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	3545	t
• teollisuusjätettä	191	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	13,3	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Syyskuun lopulla laitos oli vuosihuollossa, kattila ajettiin alas 18.9.

Normaalien puhdistus- ja telinetöiden lisäksi kattilan muurauksia korjattiin ja ekonomaiser 1 sekä tulistin 3 uusittiin. Lisäksi tehtiin sähkökeskusten vaihtoja, kahmarin huolto, laitteiden elinikä tarkastuksia, venttiilihuoltoja ja perinteinen arinahuolto.

Savukaasunpuhdistimella tehtiin korjaustöitä ja letkusuodatinyksikköön vaihdettiin uudet sukat ja korit ennen jätteenpolton aloittamista.

Ennen seisokkia savukaasunpuhdistinlaitteisto rikkoontui, jolloin olimme 6 tuntia ilman jätteesyöttöä.

Savukaasupesuri on ollut seisokkiin saakka ajossa. Yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 666,4 m³.

Lokakuun alussa laitos aloittaa muurauksien kuivatusajot ja höyryn puhtaaksi puhalluksen. Suunniteltu normaali-ajoon siirtyminen tapahtuu lokakuun ensimmäisen viikon aikana.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos
Käyttöinsinööri Petri Jalkanen
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi