

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	17633	MWh
Käyntiaste	78,2	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	7374	t
• teollisuusjätettä	125	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,9	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Lokakuun alussa laitoksen syysseisokki päättyi. Aloitimme kattilan muurauksien kuivatusajoilla sekä höyryn puhtaaksi puhalluksella väliaikaisen putkiston kautta.

Normaalikäyttöön laitos saatiin lokakuun ensimmäisen viikon lopulla.

Savukaasupesuri ajoin 7.10. Yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 1822,3 m³.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos
Käyttöinsinööri Petri Jalkanen
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi