

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	8747	MWh
Kaukolämpöteho	28359	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	14743	t
- REF1	1282	t
- maakaasu	6 279	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	14	kpl

Marraskuussa biokattilalla oli normaali tuotanto, apukattila stand by. Päästömittauksissa ei esiintynyt häiriöitä.

Mereen johdettavassa savukaasulauhteessa 14 kpl kiintoaineylityksiä: 8.11. 66 mg/l, 10.11. 98 mg/l, 15.11. 70 mg/l, 16.11. 33,2 mg/l, 19.11. 45,2 mg/l, 20.11. 84,4 mg/l, 23.11. 130 mg/l, 24.11. 228,4 mg/l, 25.11. 570 mg/l, 26.11. 337,6 mg/l, 27.11. 210mg/l, 28.11. 72,4 mg/l, 29.11. 86 mg/l, 30.11. 98 mg/l. Ylitykset johtuvat poikkeuksellisen suuresta turvesuhteesta puuperäisten polttoaineiden saatavuuden takia, sekä selkeyttimen polymeeripumpun rikkoutumisen takia. Osat on tilattu ja niillä on 2-3 viikon toimitusaika.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöinsinööri Pasi Kosunen

puh: 044-7099421, pasi.kosunen@kotkanenergia.fi