

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	22041	MWh
Käyntiaste	99,3	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	9080	t
• teollisuusjätettä	138	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,5	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Joulukuu oli tuotannollisesti kohtalaisen hyvä.
Jätteenpolto oli seis alkukuussa kahmarin vian takia.

Kuonakuljetin jatkoi edelliskuukauden tapaista jumittelua. Kuun alusta kuljettimesta ilmaantui 700 kg painava kappale jonka toimittajaa etsittiin polttoainehankinnan avustuksella.

Yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 1272 m³.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos
Käyttöinsinööri Petri Jalkanen
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi