

## HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	19860	MWh
Käyntiaste	95,6	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	9234	t
• teollisuusjätettä	106	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	8,7	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Marraskuu oli tuotannollisesti kohtalaisen hyvä.

Kuonakuljettimen jumiutumisen takia jätteenpoltto oli seis useamman kerran marraskuun aikana. Pisimmillään jätteenpolttokatko oli noin vuorokauden pituinen.

Yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 1857 m<sup>3</sup>.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos  
Käyttöinsinööri Petri Jalkanen  
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi