

## HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	19145	MWh
Käyntiaste	98,9	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	7877	t
• teollisuusjätettä	567	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	2	kpl

Helmikuu oli tuotannollisesti hyvä. Kuun puolessa välissä prosessihäiriön vuoksi jätteenpoltto oli seis 7 tuntia. Ylösajon yhteydessä kaksi 30 minuutin päästöraja-arvon ylitystä (CO ja TOC).

Jätteen saatavuus on heikentynyt ja laitosta on siksi ajettu osateholla.

Yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 1212 m<sup>3</sup>.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos  
Käyttöinsinööri Petri Jalkanen  
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi