

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	20301	MWh
Käyntiaste	100,0	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	8744	t
• teollisuusjätettä	560	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,0	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Tammikuussa laitoksen käytettävyys oli hyvä, eikä tuotannossa ollut häiriöitä. Jätteen saatavuus on heikentynyt ja laitosta on ajettu täten osateholla.

Savukaasupesuri oli ajossa ja yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 1627 m³.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos
Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi