

## HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	311	MWh
Kaukolämpöteho	9460	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	7315	t
- REF1	583	t
- maakaasu	4 229	Nm <sup>3</sup>
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	7	kpl

Biokattilalla kesäkuussa 7 kpl typenoksidien (NOx) vuorokausikeskiarvon ylityksiä (ylitysten vaihteluväli 283,7 - 361,8 mg/Nm<sup>3</sup>) raja-arvon ollessa 275 mg/Nm<sup>3</sup>.

Päästöylityksistä on oltu yhteydessä laitoksen valvojaan ja ylityksistä on toimitettu selvitys KAS-ELY:lle 30.6.2023.

Biokattilalla kesäkuussa normaali tuotanto. Bion savukaasujen puhdistuslaitteissa ei vikoja tai toimintahäiriöitä, eikä päästömittaushäiriöitä.

Höyryturbiinin ylösajo 28.6. ja alasajo 30.6. korkeapaineosan etupään laakeriputken öljyvuodon takia.

Apukattila ja Kombikattila stand by.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Prosessi-insinööri Teemu Fransas

puh: 044-7099444, teemu.fransas@kotkanenergia.fi