

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	18892	MWh
Käyntiaste	100,0	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	7797	t
• teollisuusjätettä	141	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,45	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Kesäkuu oli tuotannollisesti kohtalainen. Laitos ajettiin alas kuun puolessä välissä kuonakuljettimen jumittumisen takia.

Jätteen saatavuus on heikentynyt ja laitosta ajettu ajoittain osateholla.

Savukaasupesuri ohitukselle 29.5., yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 405 m³.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos
Käyttöinsinööri Petri Jalkanen
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi