

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	20790	MWh
Käyntiaste	99,7	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	8870	t
• teollisuusjätettä	488	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	8,6	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Maaliskuu oli tuotannollisesti hyvä.

Jätteen saatavuus on heikentynyt ja laitosta on ajettu ajoittain osateholla.

Yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 1540 m³.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi