

## HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	20408	MWh
Käyntiaste	100,0	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	8487	t
• teollisuusjätettä	248	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,24	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Toukokuu oli tuotannollisesti hyvä.

Jätteen saatavuus on heikentynyt ja laitosta on ajettu ajoittain osateholla.

Savukaasupesuri ohitukselle 29.5.

Yläkierron lauhdetta ajettiin toukokuussa Alhonojaan 1069 m<sup>3</sup>.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi