

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	2587	MWh
Kaukolämpöteho	6268	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	6319	t
- REF1	505	t
- maakaasu	58 020	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	4	kpl

Biokattilan savukaasujen NO_x-pitoisuudessa 4 kpl vrk/ka -ylityksiä: 25.8. 290,5 mg/Nm³; 27.8 279,3 mg/Nm³; 28.8 327,4 mg/Nm³; 29.8 434,2 mg/Nm³ (raja-arvon ollessa 275 mg/Nm³).

Ylitykset johtuivat biokattilan alasajosta ja silojen polttoaineden seoksista minimikuormalla.

Biokattila ajettiin alas 29.8. vuosihuoltoa varten, alasajoon asti biokattilalla oli normaali tuotanto.

Bion savukaasujen puhdistuslaitteissa ei vikoja tai toimintahäiriöitä, eikä päästömittaushäiriöitä.

Apukattila ajossa biokattilan seisoessa ja muuten stand by.

Kombikattila stand by.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöinsinööri Pasi Kosunen

puh: 044-7099421, pasi.kosunen@kotkanenergia.fi