

## HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	3071	MWh
Kaukolämpöteho	9021	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	6581	t
- REF1	832	t
- maakaasu	4 635	Nm <sup>3</sup>
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	1	kpl

Puhdistetun mereen johdettavan savukaasulauhteen päivittäisen kiertäytteen kiintoainepitoisuudessa 7.7. ylitys 86 mg/l (raja-arvon ollessa 30 mg/l).

Biokattilalla normaali tuotanto, savukaasujen puhdistuslaitteissa ei vikoja tai toimintahäiriöitä, eikä päästömittaushäiriöitä.

Apu- ja kombikattila stand by. ABB-turbiini ylösajo 4.7.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos  
Käyttöinsinööri Pasi Kosunen  
puh: 044-7099421, pasi.kosunen@kotkanenergia.fi