

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	6452	MWh
Kaukolämpöteho	4337	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	4252	t
- REF1	316	t
- maakaasu	159 027	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	3	kpl

Biokattilan savukaasujen NO_x-pitoisuudessa 2 kpl päästöylityksiä vuorokausikeskiarvojen osalta: 15.9. 473,2 mg/Nm³ ja 16.9. 417,4 mg/Nm³ (raja-arvon ollessa 275 mg/Nm³). Ylitykset johtuivat biokattilan ylösajosta.

Lisäksi savukaasulauhteen kuukausittaisen vesinäytteen elohopeapitoisuus ylitti päästöraja-arvon elohopean (Hg) osalta: 3,5 µg/l (raja-arvon ollessa 3 µg/l).

Biokattila ajettiin ylös 15.9. ja loppukuukaudesta biokattialla oli normaali tuotanto. Biokattilan savukaasujen puhdistuslaitteissa ei vikoja tai toimintahäiriöitä, eikä päästömittaushäiriöitä. Apukattila ajossa biokattilan seisoessa ja muuten stand by, kombikattila stand by

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöinsinööri Pasi Kosunen

puh: 044-7099421, pasi.kosunen@kotkanenergia.fi