

HYÖTYVOIMALAITOS

| TUOTANTO | Kuukausi | |
|---------------------------|----------|-------|
| Kattilan tuottama energia | 20379 | MWh |
| Käyntiaste | 100,0 | % |
| Vastaanotettu jäte | | |
| • yhdyskuntajätettä | 7437 | t |
| • teollisuusjätettä | 123 | t |
| Jätteenlämpöarvo kk ka. | 10,7 | MJ/kg |

| PÄÄSTÖT | Kuukausi | |
|--|----------|-----|
| Päästöjen ylitykset (30 min laskenta) | 0 | kpl |

Heinäkuu oli tuotannollisesti hyvä.

Jätteen saatavuus on heikentynyt ja laitosta on ajettu ajoittain osateholla.

Savukaasupesuri ei ollut ajossa heinäkuussa.

Yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 0 m³.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi